



## Obec Malý Újezd

Projekt: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**  
Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**  
Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**

### Veřejná zakázka: Obecní dům Vavřineč č.p. 9

#### Zadavatel:

Název: obec Malý Újezd  
Sídlo: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek  
IČ: 00237043  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. David Kopecký, starosta obce  
Telefon: 315 624 168, 724 179 537  
E-mail: [obec.mu@malvujezd.cz](mailto:obec.mu@malvujezd.cz)  
Datová schránka: j9ujdtq

#### Veřejná zakázka:

Název: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**  
Druh: **veřejná zakázka na stavební práce  
podlimitní veřejná zakázka**  
Financování: **veřejná zakázka bude financována z veřejných prostředků - mj. spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy:**

- Poskytovatel podpory/Správce programu: **Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR**
- Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
- Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**
- Jedinečný příznak projektu: **283 BF 20**
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. **MPO 118473/2022, PID: MIPOX040RT55.**

#### Zadávací řízení:

Druh: **otevřené řízení**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky (zadávací řízení zahájeno uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele dne 28.8.2023) obdržel dne 15.9.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Dotaz:**

*Dobrý den, při naceňování výkazu výměr jsem nikde nedohledala položky na dodávku a montáž tepelněizolační vrstvy plochých střech (2x PUR 220mm + klíny z EPS 150), jedná se o skladby ST2.1, ST2.2 a ST4. Mohu poprosit o informaci, kde jsou tyto položky zahrnuty, případně jejich doplnění do soutěžního výkazu výměr?*

Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Odpověď:**

V rozpočtu došlo k chybě – vypuštění výše zmíněných položek. Nový rozpočet je doplněn o chybějící položky. Změna je v záložce SR-DOPLNĚK SO 02C(1) s provázáním do skupin, objektů, VORN a KLR.

V Malém Újezdě dne 18.9.2023

Za zadavatele:



Ing. David Kopecký  
starosta obce Malý Újezd