

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 4

Zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty OZP

ZADAVATEL

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Sídlo: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
IČ: 47114321
Zastoupeno: Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem

DATUM

25. 8. 2022

Dotaz č. 4

Ve výše uvedeném řízení na veřejnou zakázku žádáme o upřesnění:

V zadávací dokumentaci je poptávána služba bezpečnostních a recepčních služeb blíže specifikovaných v Příloze č. 1 - Specifikace Služeb. Nicméně v návrhu Smlouvy o zajištění bezpečnostních a recepčních služeb, čl. II. Podmínky poskytování Služeb, bod 11. je navíc uvedeno: - **pult centrální ochrany: řádné prvotní připojení k pultu centrální ochrany, zaznamenání každého výjezdu...** Dále v Příloze č. 3 ZD – Cena za provedení služeb je uvedena **služba Operativní výjezd zásahového vozidla**.

Z výše uvedeného není jasné, zda zadavatel požaduje i nové připojení objektů na "vlastní" PCO (pult centrální ochrany) a pravidelný měsíční monitoring všech tří objektů, včetně výjezdů zásahové skupiny po přijetí poplachové zprávy na PCO a v jakém čase dojezdu.

Pokud zadavatel poptává i tuto službu, tak cenu za její provedení není možné uvést do stávající Přílohy č. 3 ZD – Cena za provedení služeb, neboť se jedná o úplně jiný typ služby, jehož cenu nelze slučovat s cenou za bezpečnostní službu (která v zadání naplňuje znaky spíše pro fyzickou ostrahu) pro jednotlivé objekty OZP. Službu Operativní výjezd zásahového vozidla bez připojení na "vlastní" PCO a monitoring objektů lze pak chápat jen jako pohotovostní režim, pro případ, že by osoby přítomné na objektu byly náhle indisponovány.

Pokud zadavatel poptává i službu připojení objektů na PCO a jejich monitoring, včetně výjezdů po přijetí poplachové zprávy na PCO, žádáme o sdělení, jaký typ EZS je na jednotlivých objektech instalován a jak je servisován. Pokud je v objektech instalován i EPS či systém detektorů kouře, žádáme o upřesnění a poskytnutí schématu těchto systémů a jednotlivých čidel.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4

Zadavatel sděluje, že požaduje nové připojení objektů na "vlastní" PCO (pult centrální ochrany) a pravidelný měsíční monitoring všech tří objektů, včetně výjezdů zásahové skupiny po přijetí poplachové zprávy na PCO. Dojezdový čas výjezdové skupiny k napadenému objektu musí činit maximálně 15 minut od nahlášení narušení objektu (blíže viz čl. I. odst. 3 závazného vzoru smlouvy).

Cena za výše poskytované služby je součástí ceny za poskytované bezpečnostní a recepční služby – mimo operativních výjezdů zásahového vozidla, která je samostatně uvedena v příloze č. 3 závazného vzoru smlouvy.

Níže jsou uvedeny ústředny EZS a EPS, počty čidel k jednotlivým objektům a servisní interval.

ROŠKOTOVA 1225/1, PRAHA 4

Zkratka zařízení *	Název položky	MJ	Množství
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (aut. hlásiče, ruční hlásiče) OSD 2000, DMD 2000, MP 535	ks	83
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (ústředna funkčnost, výstupní ovládání, zdrojová část) Schrack Integral C1	ks	1
EPS	Jednotný čas (funkčnost) Mobatime	ks	1
EZS	PZTS-Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (ústředna funkčnost, zdrojová část) Galaxy 504	ks	1
EZS	PZTS-Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (čidla, glass, magnety) paradox, glasstreak, mam 101	ks	232

TUSAROVA 1152/36, PRAHA 7

Zkratka zařízení *	Název položky	MJ	Množství
EPS	EPS ústředna MHU 109	ks	1
EPS	Detektory automatické adresné optické	ks	32
EPS	Detektory automatické adresné tepelné	ks	2
EPS	Detektory automatické neadresné linky	ks	62
EPS	Výstupy na ovládaná zařízení	ks	7
EPS	Tlačítka EPS adresné	ks	3
EZS	Ústředna Galaxy 500	ks	1
EZS	RIO - koncentrátoři	ks	10
EZS	Klávesnice	ks	4
EZS	Detektory zón	ks	96

SERVISNÍ INTERVAL

Zkratka zařízení **	Název položky
EPS + ER	1 x měsíčně pravidelná kontrola ústředny EPS a doplňujících zařízení, včetně evakuačního rozhlasu - zkouška činnosti při provozu EPS
EPS +ER	1 x 6 měsíců funkční zkouška samočinných hlásičů požáru a zařízení + evakuačního rozhlasu, které EPS ovládá (v tomto případě se neprovádí měsíční zkouška)

EPS + ER	1 x za 12 měsíců kontrola provozuschopnosti EPS, včetně evakuačního rozhlasu + zařízení, které ovládá EPS, včetně revize silových částí (v tomto případě se neprovádí měsíční a půlroční zkouška)
EZS	1 x za 12 měsíců kontrola a revize EZS, včetně revize silových částí (v tomto případě se neprovádí měsíční zkouška)
EZS	1 x za měsíc funkční zkouška EZS

*** zkratka zařízení**

EPS (elektronický zabezpečovací systém)

EZS (elektrická požární signalizace)



Magdaléna Bičová

Manažerka veřejných zakázek

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz