

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Výměna veřejného osvětlení I. a II. etapa – Město Jičín
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	město Jičín
sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

V Jičíně dne 22. 7. 2024

Výše uvedený zadavatel uveřejňuje informaci k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečnou informaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

V zadávací dokumentaci byl chybně uveden celkový počet svítidel určených k realizaci v rámci II. etapy výměny veřejného osvětlení – nově 683 ks (původně 713 ks) a tím je tedy požadovaný příkon nově navržených svítidel – nově 21310 W (původně 24580 W).

Zadavatel tímto upravuje Zadávací dokumentaci v bodě 3 Specifikace veřejné zakázky – Předpokládaná hodnota

Nové znění tohoto odst.:

Předpokládaná hodnota: 27 250 176,- Kč bez DPH (původně 27 815 036,00 Kč bez DPH)

dále v bodě 4 Popis předmětu veřejné zakázky - 2. část: Výměna veřejného osvětlení II. etapa – Město Jičín

Nové znění tohoto odst.:

V 1. části veřejné zakázky je v Jičíně určeno k výměně celkem **683 ks** svítidel.

Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši **77%** při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201, ČSN EN 12 464-2 a TKP15 (blíže viz příloha č.1 této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel výsledným údajem z tabulky Specifikace svítidel (viz Příloha ZD č. 8), přičemž celková hodnota instalovaného příkonu nově navržených svítidel **nesmí přesáhnout 21310 W**. Nesplnění maximálního limitu celkové hodnoty instalovaného příkonu nově navržených svítidel bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a bude důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 a) ZZVZ.

Zadavatel požaduje od účastníka předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle požadavků či doporučení TNI a ČSN pro venkovní osvětlení prokazujících splnění všech náležitostí. Dále účastník doloží údaje o nabízeném svítidle formou technického listu a souvisejících dokladů, z nichž budou patrné elektrické a světelně-technické parametry.

V této souvislosti dále dochází k úpravě následujících příloh ZD:

- 05 --- 1a - II - Technická dokumentace_VO Jičín_změna 22.07.24
- 06 --- 1b - II - Technická dokumentace – Situace_VO Jičín_změna 22.07.24
- 07 --- 1c - II - Technická dokumentace – Soupis světelných míst_VO Jičín_změna 22.07.24
- 08 --- 1d - II - Technická dokumentace – Zatřídění pozemních komunikací_VO Jičín_změna 22.07.24
- 09 --- 2 - Formulář nabídky_VO Jičín_změna 22.07.24
- 11 --- 4 - Položkový rozpočet_VO Jičín_změna 22.07.24
- 16 --- 6 - II - Podklady pro světelně-technické výpočty_VO Jičín_změna 22.07.24
- 20 --- 8 - II - Specifikace svítidel_VO Jičín_změna 22.07.24

V souladu s § 99 zákona zadavatel s odkazem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na nový termín pro podání nabídek 13. 8. 2024 do 9:00 hod.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

JUDr. Jan Malý, starosta města