

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**„Odvodňovací zařízení – ČOV  
Prušánky“**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Lze poskytnout výkresy prostoru budoucího odvodnění, je v současné chvíli na ČOV kalová linka?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Od uvedeného objektu odvodnění je k dispozici půdorys celé provozní budovy a také výkres rozmístění strojů a zařízení současné linky, zadavatel poskytuje tyto dokumenty jako součást tohoto souboru vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace. ČOV je v současné době kalová linka.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

V technických podmínkách nejsou uvedeny žádná čerpadla, nátok kalové vody a odtah odvodněné vody je stávající?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Pro čerpání kalu je nutné vřetenové čerpadlo o výkonu do 7 m<sup>3</sup>/hod. Pro nátok kalu do odvodňovacího zařízení je nutno dovystrojit trasu – místo napojení je v místnosti odvodnění. Odtah fugátu bude do stávajícího potrubí – dle toho bude nutno volit umístění odvodnění.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Jaké mohou být maximální rozměry rozvaděče?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Prostorově je místnost dostatečně velká a velikost rozvaděče není limitována.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Jaké data přesně je třeba přednášet, do jakého systému a kdo ho nyní zpravuje?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Rozsah přenášených dat není omezen – obecně chod, připravenost, porucha všech strojů a zařízení, aktuální průtok kalu – to je výkon odvodnění. Odvodnění by mělo být plně automatizováno.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Bude třeba na ČOV nějaká odstávka při instalaci, případně jak může být maximálně dlouhá?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

S odstavkou se počítá – dle dosavadních zkušeností by neměla odstavka odvodnění přesáhnout 20 dnů – lépe méně.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Budou třeba na potrubí průtokoměry, případně na jakých potrubí je požadavek měřit?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Měřit se bude průtok kalu do stroje odvodnění – výkon odvodnění. Dále se bude měřit množství roztoku flokulantu dodávaného do kalu.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Je možná prohlídka stavby?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Zadavatel se rozhodl umožnit prohlídku místa plnění.

Prohlídka místa plnění proběhne dne 12. 9. 2023. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je 12. 9. 2023 v 13:30 hodin u Čistírny odpadních vod Prušánky. V rámci prohlídky místa plnění se neposkytuje žádné vysvětlení zadávací dokumentace. Účastníci budou vpuštěni a provedeni místem plnění laikem. Jakékoliv dotazy vzniklé před, v průběhu nebo po prohlídce místa plnění musí účastníci podat písemně dle zadávacích podmínek

---

***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 25. 9. 2023 do 10:00 hodin.**

V Brně

**Deregio Tender, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
Zástupce zadavatele