



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 3 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: INPROMA, spol. s r.o.
Sídlo: Tyršova 161, 289 33 Křinec
IČ: 16577604

Název veřejné zakázky:

„Modernizace osvětlení výrobních hal v areálu INPROMA, spol. s r.o.“

Výše uvedený zadavatel sděluje následující Dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky.

Dotaz uchazeče:

1) Ve výkazu výměr(P5) je v odstavci dodávky a montáž uveden příkon svítidel B, D, F jako 22W, 45W a 45W ale v příloze P4-01 TZ SO je příkon uveden jako max 23W, max 38W a max 55W (obdobně jako v příloze P4-01 STV). Co je tedy směrodatné?

2) Ve výkazu výměr (P5) je v odstavci montáž uvedeno svítidlo F v celkovém počtu 72ks s rozdělením na halu 5 – 12ks a halu 12- 60ks. V hale 5 jsou ale svítidla F vyžadována v provedení ON/OFF a v hale 12 v provedení DALI, a tedy dvě odlišné pořizovací ceny za svítidlo. Chcete tedy výslednou cenu zprůměrovat nebo bude rozděleno na svítidlo F a F dali?

3) Dle P4-01 TZ SO jsou svítidla F v z vysokopevnostního polykarbonátu. V prostoru haly 12 dle prohlídky ze dne 27.1.2023, kde jsou svítidla F zastoupena v počtu 60ks, je ale zvýšená koncentrace výparů/řezných olejů apod. Do prostoru tohoto typu nepatří svítidla v provedení PC-mechanicky odolná ale spíše v provedení chemicky odolném tak, aby bylo zabráněno rychlé degradaci materiálu. Trváte opravdu na užití provedení PC i když lze nabídnout ve stejné cenové relaci chemicky odolné provedení ABS? Může nastat problém s uplatněním případných reklamací z důvodu chybného zvolení správného materiálového provedení svítidla vzhledem k podmínkám panujícím v prostoru.

4) Jakým způsobem chce investor svítidla v hale 12 ovládat/řídit? Je přípustná varianta ovládání/řízení pomocí např. tabletu(android)? Požadavek na ovládání (byt' dílčí) celé haly 12 jedním soumrakovým čidlem umístěným do středu haly platí? Nejedná se o ideální řešení.

5) Nově doplněný požadavek na dodávku 11ks nouzových svítidel ze dne 1.2.23 (dodatečná informace č.2) tato svítidla nespecifikuje. Jsou k dispozici nějaké základní specifikace těchto svítidel? Dle jakých parametrů/kritérií svítidla zvolit?

Odpověď zadavatele:

1) Cena montáže svítidel 22W nebo 23 W se neliší. Upřesňujeme položky ve výkazu výměr:
Položka 67: montáž průmyslového svítidla typ B, LED do 25 W, včetně zapojení přívodní elektrokabeláže, případně kabeláže řízení / ovládání osvětlení.

Položka 69: montáž průmyslového svítidla typ D, LED do 45 W, včetně zapojení přívodní elektrokabeláže, případně kabeláže řízení / ovládání osvětlení.

Položka 71: montáž průmyslového svítidla typ F, LED do 55 W, včetně zapojení přívodní elektrokabeláže, případně kabeláže řízení / ovládání osvětlení, v případě svítidel s a bez řízení DALI, uvést průměrnou cenu montáže.

Doplněný Výkaz výměr je součástí těchto dodatečných informací, který prosím použijte pro zpracování nabídky.

2) Ano, bude použita průměrná cena.

3) Bude provedeno podle požadavků uvedených v TZ.

4) Bude provedeno podle požadavků uvedených v TZ.

5) Pro nouzové osvětlení je nezbytné použít svítidla, která splňujícího vedle obecných normativních požadavků zejména požadavky normy ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.

Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky normy ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení.

Místa, která musí být zdůrazněna:

- a) každé dveře určené pro nouzový východ;
- b) v blízkosti schodiště;
- c) v blízkosti každé jiné změny úrovně;
- d) nařízené únikové východy a bezpečnostní značky;
- e) při každé změně směru;
- f) při každém křížení chodeb;
- g) vně a v blízkosti každého konečného východu;
- h) v blízkosti každého místa první pomoci;
- i) v blízkosti každého hasicího prostředku a požárního hlásiče.

V blízkosti se rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 m.

Místa uvedená pod body h) nebo i), nejsou-li na únikové cestě ani v prostoru s protipanickým osvětlením, musí být osvětlena minimálně 5 lx na úrovni podlahy.

Nouzové únikové osvětlení musí zajistit, aby osvětlení bylo poskytnuto včas, automaticky a po potřebnou dobu na určeném místě v době, kdy má normální napájení běžného osvětlení výpadek. Nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno nejen při úplném výpadku napájení normálního osvětlení, ale i v případě, že se jedná o omezenou poruchu, jako je např. porucha v koncovém obvodu.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Ostrava, dne 6.2.2023

Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha: dle textu