

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel **DOBOS, spol. s r.o.**, sídlem Troubsko, Nár. odboje 32/61, PSČ 664 41, IČO: 253 17 601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 25074, v rámci výběrového řízení na stavební práce „Snížení energetické náročnosti v objektu společnosti DOBOS, spol. s r.o. - nové vyhlášení“,

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která mu byla doručena dne 7. 9. 2021:

Otázka:

Dobrý den, pane Ivičič

chtěl bych Vás požádat o doplnění PD, rozpočtu a to:

02Z - Rekonstrukce - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

položka 27 - D+M Vnitřní rozvody kanalizace - chybí PD, případně rozpočet, podle kterého by se tato položka dala nacenit

položka 28 - D+M Vnitřní rozvody vodovodu - chybí PD, případně rozpočet, podle kterého by se tato položka dala nacenit

položka 29 - Rozvody vytápění potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením - chybí PD, případně rozpočet, podle kterého by se tato položka dala nacenit

položka 32 - D+M Zemnicí tyč - zde není specifikována délka a průměr, podle které se bude odvíjet cena

položka 48 - D+M hliníkové konstrukce/roštu - v PD nejsou specifikovány profily a požadovaný spojovací materiál, proto není možné takto položku nacenit

02N - Rekonstrukce - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

položka 9 - D+M Otrýskání stávající ocelové konstrukce, úprava stávající ocelové konstrukce-přidání ocelových/hliníkových profilů, nátěr konstrukce (1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr) - v PD není specifikováno, k jaké úpravě dojde, proto není možné takto položku nacenit

Dále jsem v zadávací dokumentaci hledal požadovaný termín zahájení prací, ale bohužel jsem ho nenašel. Z tohoto důvodu bych Vás chtěl požádat o sdělení požadovaného termínu zahájení prací.

Ve věci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - poslední odstavec - v případě prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby odkazujete, že tato musí doložit doklady uvedené v článku 8.3 - Oznámení o zahájení výběrového řízení (dle zadávací dokumentace - článek 8.3 - odkazuje na zájemce o prohlídku).

Velice děkuji za vysvětlení.

Odpověď:

02Z - Rekonstrukce - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

položka 27 - D+M Vnitřní rozvody kanalizace - chybí PD, případně rozpočet, podle kterého by se tato položka dala nacenit

Jedná se o položku k tepelnému čerpadlu, které ale není předmětem dodávky, takže se tato položka nebude provádět. Tuto položku tedy nenaceňujte.

položka 28 - D+M Vnitřní rozvody vodovodu - chybí PD, případně rozpočet, podle kterého by se tato položka dala nacenit

Jedná se o položku k tepelnému čerpadlu, které ale není předmětem dodávky, takže se tato položka nebude provádět. Tuto položku tedy nenaceňujte.

položka 29 - Rozvody vytápění potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením - chybí PD, případně rozpočet, podle kterého by se tato položka dala nacenit

Jedná se o položku k tepelnému čerpadlu, které ale není předmětem dodávky, takže se tato položka nebude provádět. Tuto položku tedy nenaceňujte.

položka 32 - D+M Zemnicí tyč - zde není specifikována délka a průměr, podle které se bude odvíjet cena

Bude použita zemnicí tyč dl. 1,5 m z tvrzené oceli. S očky v hlavě. Křížový profil: 50 x 50 x 3 mm. Uzemnění budovy bude více specifikováno a řešeno v realizační dokumentaci stavby.

položka 48 - D+M hliníkové konstrukce/roštu - v PD nejsou specifikovány profily a požadovaný spojovací materiál, proto není možné takto položku nacenit

Přesné výměry hliníkových profilů budou specifikovány v realizační dokumentaci stavby. Přesná specifikace záleží na vybraném výrobcí sendvičových panelů (KINGSPAN, RUUKKI). Do nabídky prosím uvažujte se standardem, rozepište množství, cenu apod. Vzhledem k tomu, že v zadávacích podmínkách nelze preferovat žádného výrobce, není navržena konstrukce.

02N - Rekonstrukce - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

položka 9 - D+M Otrýskání stávající ocelové konstrukce, úprava stávající ocelové konstrukce-přidání ocelových/hliníkových profilů, nátěr konstrukce (1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr) - v PD není specifikováno, k jaké úpravě dojde, proto není možné takto položku nacenit

Dojde k otrýskání, oprášení, odmaštění a 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr (nástrík) v barvě RAL 9006

Jelikož zadavatel neví, jak dlouho potrvá zadávací řízení, nestanovil přesný termín zahájení. Zadavatel předpokládá zahájení na jaře 2022.

V odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6. 9. 2021 bylo nesprávně uvedeno, že v případě prokazování kvalifikace jinou osobou, je třeba ohledně jiné osoby předložit rovněž doklady uvedené v článku 8.3 Oznámení o zahájení výběrového řízení. Správně mělo být uvedeno, že v tomto případě je třeba předložit doklady dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V návaznosti na toto odpověď na dotazy zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek.

V Brně dne 9. 9. 2021

DOBOS, spol. s r.o.

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.