



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: INPROMA, spol. s r.o.
Sídlo: Tyršova 161, 289 33 Křinec
IČ: 16577604

Název veřejné zakázky:

„Modernizace osvětlení výrobních hal v areálu INPROMA, spol. s r.o.“

Výše uvedený zadavatel sděluje následující Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky.

Dotaz uchazeče:

Výkaz výměr neobsahuje požadavek na nouzová svítidla v odstavci dodávky ale pouze v odstavci montážní práce(P5). Chápu tedy správně, že nouzová svítidla má investor vlastní a jedná se tedy pouze o jejich montáž?

V opačném případě mi nesedí zveřejněná dokumentace:

V P4 v půdorysech označených jako nové se zdá, že nouzová svítidla jsou integrovaná ve svítidlech pro běžné svícení.

V P4 ve výpočtech osvětlení žádná nouzová svítidla nefigurují.

Odpověď zadavatele:

Došlo k chybě ve výkazu výměr, přílohou dodatečných informací je opravený soubor „P5_Výkaz výměr_Osvětlení výrobních hal“.

Ve výkazu výměr jsou uvedena jak svítidla "Dodávky" a to na řádku 120. položka 32, tak jejich montáž, řádek 171, položka 80.

Dotaz uchazeče:

V P4 ve 4.4 použité typy svítidel – minimální technické požadavky: „Svítidlo vybaveno vnější svorkovnicí pro připojení silové kabeláže bez nutnosti rozebírání svítidla“ Což neumožňuje užití integrovaného nouzového modulu. Znemožňuje výměnu baterie.

Odpověď zadavatele:

Nouzová svítidla jsou samostatná, nikoli integrovaná v běžných svítidlech, přílohou dodatečných informací je opravený soubor P5_Výkaz výměr_Osvětlení výrobních hal.

Dotaz uchazeče:

Ještě bych byl rád za objasnění nesrovnalosti z P4 – Technická zpráva, bod 4, 4.2 a 4.3:

V bodě 4.2 je psáno: „U nového osvětlení není provedena žádná regulace (stmívání, spínání sektorů apod.), bude sepnuto po celou pracovní dobu.“

Bod 4.3.2 ale kontruje požadavky na DALI řízení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravuje a doplňuje znění TZ:

U nového osvětlení v halách H5 a H11 není provedena žádná regulace (stmívání, spínání sektorů apod.), bude sepnuto po celou pracovní dobu, u nového osvětlení v hale H12 je požadována regulace (stmívání, spínání sektorů apod.).

Dotaz uchazeče:

Prohlídka místa plnění dne 27.1.2023 od 9:00:

Je nutné společnost nebo osoby předem někde hlásit?

Odpověď zadavatele:

Prohlídka místa plnění je dobrovolná, není potřeba nic předem oznamovat.

Zadavatel současně upravuje zadávací dokumentaci ze dne 20.1.2023 v bodech:

Původní znění čl. 10 Lhůta a místo pro předkládání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8.2.2023 v 09:00 hodin.

Veškeré nabídky musejí být podány na adrese:

INPROMA, spol. s.r.o.

sekretariát ředitele

Tyršova 161, 289 33 Křinec

v pracovních dnech pondělí – pátek v době 08:00 do 14:00 hodin,

a to před termínem, tj. do data 8.2.2023 do 09:00 hod., dopisem nebo osobně (rozhodující je datum přijetí nabídky zadavatelem, nikoliv datum odeslání).

Nové znění čl. 10 Lhůta a místo pro předkládání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15.2.2023 v 09:00 hodin.**

Veškeré nabídky musejí být podány na adrese:

INPROMA, spol. s.r.o.

sekretariát ředitele

Tyršova 161, 289 33 Křinec

v pracovních dnech pondělí – pátek v době 08:00 do 14:00 hodin,

a to před termínem, tj. do data **15.2.2023 do 09:00 hod.,** dopisem nebo osobně (rozhodující je datum přijetí nabídky zadavatelem, nikoliv datum odeslání).

Původní znění čl. 11) Otevírání nabídek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8.2.2023 v 09:05 hodin v sídle zadavatele na adrese

Tyršova 161, 289 33 Křinec v kanceláři ředitele.

Nové znění čl. 11) Otevírání nabídek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **15.2.2023 v 09:05 hodin** v sídle zadavatele na adrese

Tyršova 161, 289 33 Křinec v kanceláři ředitele.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Ostrava, dne 1.2.2023

Ing. Tomáš Maceček

pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha: dle textu