

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176

Ve Zlíně dne 09. 10. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Zastávka, Nástavba učeben“.

Jménem zadavatele, jímž je Obec Zastávka, se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČ: 00488399, Vám jako zástupce zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení včetně dotazu dodavatele a odpovědi zadavatele.

Dotaz: „Poddodavatel na část: Výtah na nás vznesl následovné dotazy: - Z podkladů nejde poznat hloubka prohlubně a výška horního přejezdu - Délka šachty je v projektu 2000 mm, na standardní průchozí kabinu o rozměru 1100x1400 mm (min. pro splnění vyhlášky) je potřeba délka šachty 1950 mm. Může se v projektu upravit? Prosím o vysvětlení.“

Odpověď: Hloubka prohlubně a výška horního přejezdu se dá zjistit z okótovaného výkresu výtahové šachty (A-N-11_výtahová šachta), který je součástí projektové dokumentace prováděcí (Příloha č. 4 zadávací dokumentace). Zadavatel nemůže upravovat uvedený parametr podle konkrétního druhu, typu nebo kombinaci výtahu a specifickým zvyklostem a možnostem konkrétních výrobců. Účastník se bude řídit projektovou dokumentací.

S pozdravem,