

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném
znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Domov sv. Václava –
rekonstrukce a modernizace
domova pro seniory**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz k akustickému opatření na stěnách.

V jaké tloušťce má být nástřík? Dle vyjádření odborné firmy není možné ocenit, když není známa tloušťka nástříku.

208 K	714111_nástřík	Akustický nástřík stěn celulosovými vlákny mezi vodící latě, povrch zpevněný sítí ze skelných vláken, pojivo s retardérem hoření, celkový stupeň hořlavosti B a vyšší, finální povrch malířský nástřík	m2	263,90 0
-------	----------------	--	----	-------------

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Navržená tloušťka akustického nástříku je 50 mm.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 6. 2024 do 11:00 hodin.**

V Brně 13. 6. 2024

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele