	Přehled VZT zařízení		PARKOVACÍ DŮM NERATOVICE							Datum	04/2021			
Číslo	Popis	Systém	Prútok	Tlaková ztráta	Potř. tepla	Potř. chladu	El.příkon	El.proud-jmen/záb		Napětí	Umístění	Poznámka	Typ zařízení	Hmotnost
No.	Description	Systém	Airflow	Presure lost	Heating Cap.	Cooling Cap.	Input	El.current		Voltage	Location	Notice	Type of equipment	Weight
		[-]	[m3/h]	[Pa]	[kW]	[kW]	[kW]	[A]	[A]	[V]	[-]	[-]	[-]	[kg]
	Technické místnosti													
VZT 1	Odvodní ventilátor	odvod	**50**	**250**	-	-	0,063	0.3	-	230	-	potrubní ventilátor	_	2,2
VZT 2	Odvodní ventilátor	odvod	**50**	**250**	-	-	0,063	0.3	-	230	-	potrubní ventilátor		2,2
	Celkem instalováno				**0,0**		**0,126**							