



Legenda uzemnění

Vývod uzemnění z armatury piloty - drát FeZn 10 nebo pásek FeZn 30/4 připojený k ocelové konstrukci (sloup)

Vodivé propojení ocelových konstrukcí provedené v každém podlaží

SZ - Zkušební svorky na připojeních sloupech, které slouží jako náhodné svody (odpovídá umístění jímáček ve 3 NP na střeše budovy)

- všechny vývoody z bet. konstrukcí opatřit v místech jejich vyvedení z betonu antikorozní ochranou

- blíže k provedení uzemnění viz. popis v technické zprávě, která je nedílnou součástí tohoto výkresu

Uzemnění provést dle ČSN 332000-5-54 ed. 3

INVESTOR:		Město Neratovice Kopecká 1028 277 11 Neratovice IČ: 00237108	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:		Miloš Jákš Jungmannova 667 391 81 Veselí nad Lužnicí IČ: 103 20 644	
ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	
MILOŠ JÁKŠ	ING. MARTIN ŠVEHLA	MILOŠ JÁKŠ	
MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, parc. č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice			
AKCE :		FORMÁT/	12xA4
Parkovací dům Neratovice		MÉRITKO/	1:100
		DATUM/	04/2021
		INDEX:	
OBSAH :	ČÁST DOKUM:		STUPEŇ PD.
D.1.4.1 Vnitřní elektroinstalace	SO.01		DSP
NAZEV VÝKRESU:	Č. VÝKR:	PÁŘE:	
Uzemnění	10		