


Číslo	Místnost	Objem [m3]	Plocha [m2]	ti [°C]	Qc [W]
1.01	Prodejna	263.04	66.09	20	6421
1.02	Denní místnost	75.28	19.34	20	1791
1.06	Sklad	131.03	35.78	12	1657


## LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - VRATNÉ POTRUBÍ

## LEGENDA ZNAČENÍ


-  DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK VENTIL KOMPAKT
- 11-060140-60-00 TYP11 - výška 600mm, délka 1400mm, 60-VK, 00-bílá
- TRV(3.0) HPŠ15 TH EO-VKL
- TRV Termostatický ventil (nastavení kuželky)
- HPŠ Dvojitě přímé regulační a uzavírací šroubení
- TH Termostatická hlavice

- AON Automatický odvzdušňovací ventil
- KK Kulový kohout
- VK Vypouštěcí kohout
- V.Č. Venkovní čidlo

- K1  Elektrokotel 12kW
- např.: RAY 12 KE [ 1 ks ]
- před kotlem bude osazen separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4" např.: Giacomini R146C, a uzávěr 2xKK20

## POZNÁMKA

Navržený teplotní spád soustavy je 75/55°C při návrhové venkovní teplotě -15°C  
 Provoz kotle řízen ekvitermně bez vlivu vnitřního čidla  
 V nejvyšším místě soustavy budou osazeny AON.  
 Materiál potrubí měď, rozvody spojované lisováním  
 Maximální vzdálenost podpor dle DN a doporučení výrobce  
 Veškeré rozvody a armatury izolovány  
 Instalované armatury budou přístupné z revizních otvorů  
 V místě prostupu rozvody opatřeny chráničkou



Zodp. projektant: Ing. HRAD	Vypracoval: Ing. ŽENIŠEK	Schválil: Ing. KOMÍNEK	<b>BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.</b> úsek projekce Karlov 169/88 594 01 Velké Meziříčí info@bc-hsv.cz tel.: (+420) 566 686 211 www.bc-hsv.cz fax.: (+420) 566 686 299
Investor: AGRO - Měřín, obchodní společnost, s. r. o., Zarybník 516, 594 42 Měřín			
Místo stavby: k.ú. Týniště nad Orlicí parc.č. 1677/2			
Název akce - objekt: <b>MODERNIZACE PRODEJEN RYNEK</b> <b>- TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ</b> SO 01 - PRODEJNA			Stupeň PD: TECHNICKÁ POMOC Číslo zakázky: 6 023 20 Datum: 8/2020 Formát: 2 x A4 Číslo výkresu: Měřítko: 1:50 <b>501</b>
Název výkresu - profese: D.1.4.d - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ PŮDORYS			Číslo paré: