



V Opavě dne 14.11.2024

## Vysvětlení ZD č. 1

### Veřejná zakázka na stavební práce

Veřejná zakázka dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - jedná se o zadávací řízení zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

### Rekultivace skládky Medlov – 1. část

ve vztahu k zákonu se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou otevřeným řízením dle ustanovení § 56 ZZVZ

Vážení,

zadavatel Vám tímto prostřednictvím zastupujícího zadavatele předkládá doplňující informaci k výše uvedené zakázce.

#### Dotazy a odpovědi:

- 1) V PD je uvedeno, že pro drenážní vrstvu je možné využít, mimo jiné, i recyklát ze stavební suti. Je možné využít i čistě cihelný recyklát?

ODPOVĚĎ: PD uvádí – plošná drenáž (nad folií), vrstva tl. 300 mm, do drenážní vrstvy budou použity šterky nebo šterkovitá zemina s koeficientem filtrace nejméně  $k_f \geq 1.10^{-5}$  m.s-1. Recyklát je možné použít pro plynovou drenáž, která ale není předmětem zakázky (vyrovnávací vrstva a plošná plynová drenáž byla provedena v rámci provozu skládky).

- 2) Rádi bychom tímto požádali o bližší specifikaci položky „Odplynění skl. dle návrhu a specifikace ÚVP Brno“. Jedná se pouze o úpravu zhlaví stávajících plynových studní a výstavbu nové regulační šachty? V případě, že ano, rádi bychom požádali o výkres regulační šachty a bližší specifikaci úpravy zhlaví plynových studní. V případě, že se jedná ještě o další práce, tak o specifikaci i těchto prací.

ODPOVĚĎ: Návrh a způsob provedení odplynění skládky zpracovává ve spolupráci s dodavatelem rekultivace skládky stávající provozovatel odplynění skládky (ÚVP Brno). Předpokládá se, že realizaci úpravy odplynění provede společnost ÚVP Brno, protože ho vlastní a provozuje. Ve slepém rozpočtu je odplynění v položce č 23:

261	Odplynění skládky - ÚVP Brno			0,00	0,00	0,00		
23	262608332R00	Odplynění skl. dle návrhu a specifikace ÚVP Brno	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A cena ÚVP Brno je:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
01	261		<b>Odplynění skládky - ÚVP Brno</b>					<b>231 742,12</b>	<b>307 257,88</b>	<b>539 000,00</b>	<b>652 190,00</b>			<b>0,00</b>
23	01	262608332R00	Odplynění skl. dle návrhu a specifikace ÚVP Brno	soubor	1,00	539 000,00	21	231 742,12	307 257,88	539 000,00	652 190,00	0,00	0,00	

S pozdravem  
Ing. Ivana Jurečková