

**DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK NA ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU: „CENTRUM VOLNÉHO ČASU OLBRAMICE“**

Dotaz:

Dobrý den,
abychom mohli odpovědně ocenit rozpočet výše uvedené VZ potřebujeme doplnit informace k projektu:

- Výpis prvků – truhlářské výrobky – bez specifikace nelze ocenit – některé dveře navíc ve styku s venkovním prostředím:

54	M	RMAT0001	Výklopná okenice 1140/1220 mm	ks	12,000
56	M	61160050R	dveře jednokřídlé dřevěné plné 600/2170mm	kus	3,000
58	M	RMAT0002	dveře jednokřídlé dřevěné plné 975/2220 mm	kus	9,000
60	M	RMAT0003	dveře dvoukřídlé dřevěné plné 2064/2200 mm	kus	3,000

- U střechy je skladba zakončena asfaltovým samolepícím pásem – na samolepící pás se obvykle natavuje pás asf modifikovaný s posypem – prosíme o prověření – resp doplnění.
- V rozpočtu chybí okna – jsou pouze

54	M	RMAT0001	Výklopná okenice 1140/1220 mm	ks	12,000
----	---	----------	-------------------------------	----	--------

Odpověď projektanta:

- Výpis prvků – truhlářské výrobky – bez specifikace nelze ocenit – některé dveře navíc ve styku s venkovním prostředím:

54	M	RMAT0001	Výklopná okenice 1140/1220 mm	ks	12,000
56	M	61160050R	dveře jednokřídlé dřevěné plné 600/2170mm	kus	3,000
58	M	RMAT0002	dveře jednokřídlé dřevěné plné 975/2220 mm	kus	9,000
60	M	RMAT0003	dveře dvoukřídlé dřevěné plné 2064/2200 mm	kus	3,000

Obec Olbramice

se sídlem Prostorná 132, 742 83 Olbramice
zastoupená Ing. Petrou Teichmannovou, starostkou obce

Nebyla zpracována prováděcí dokumentace. Pro doplnění uvádíme stručnou specifikaci vycházející z architektonické studie a návazností v dokumentaci pro stavební povolení. Další specifikace není určena, záměrem investora je minimalizovat náklady.

Výklopná okenice 1140/1220 mm:

Z venkovní strany opláštěná cementotřískovou deskou a zevnitř OSB. Opatřena kováním pro otevírání dle PD, zámkem a mechanismem na ukotvení v otevřené poloze. Z exteriéru viditelné části musí barevně odpovídat barevnému provedení cementotřískových desek.

dveře jednokřídlé dřevěné plné 975/2220 mm

Dveře libovolného materiálového provedení, vnější strana obložená cementotřískovou deskou. Vnitřní strana omyvatelná. Opatřené zámkem. Z exteriéru viditelné části musí barevně odpovídat barevnému provedení cementotřískových desek.

dveře jednokřídlé dřevěné plné 600/2170 mm

Obě strany omyvatelné.

dveře dvoukřídlé dřevěné plné 2064/2200 mm

Dveře libovolného materiálového provedení, vnější strana obložená cementotřískovou deskou. Vnitřní strana omyvatelná. Opatřené zámkem. Z exteriéru viditelné části musí barevně odpovídat barevnému provedení cementotřískových desek.

- U střechy je skladba zakončena asfaltovým samolepícím pásem – na samolepící pás se obvykle natavuje pás asf modifikovaný s posypem – prosíme o prověření – resp doplnění.

Skladba je v pořádku. Jedná se o „Samolepící asfaltový střešní pás“ z modifikovaného asfaltu. Vrchní posyp je přímo součástí pásu jako jeho svrchní vrstva.

- V rozpočtu chybí okna – jsou pouze

54	M	RMAT0001	Výklopná okenice 1140/1220 mm	ks	12,000
----	---	----------	-------------------------------	----	--------

Okenní otvory nebudou vyplněny okny. Jedná se o otvory zakryté pouze okenicemi.

V Olbramicích dne 21. 11. 2024

Ing. Petra Teichmannová v.r.
starostka obce