

Vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace č. 1

1) Název zadavatele

Technické služby Vítkov, p. o.

2) Název zakázky:

TS Vítkov – Novostavba haly, včetně sestavy pro likvidaci odpadních vod, úpravy zpevněných ploch, oplocení, areálových rozvodů, retence

3) Dodatečná informace

Dotaz č. 1

U okna ozn. 1.2. je psáno, že má být otevíravé/sklonné a zároveň má mít pákový mechanismus. Takové provedení ale není možné. Buď je možné udělat otevírání na kliku, pak bude zachováno otevírání a sklápění, nebo je možné ponechat pákový mechanismus, ale okna budou mít pouze skloupnou funkci.

Prosím tímto o upřesnění.

Odpověď č. 1

Okna budou s pákovým mechanismem – tedy pouze sklonná.

Dotaz č. 2

Dobrý den, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

Rozpočet odkazuje na níže uvedené dílčí rozpočty, v ZD však nejsou zveřejněny. Prosíme o jejich zveřejnění."

02 Venkovní kanalizace

03 Venkovní vodoinstalace

04 Zdravoinstalace včetně ČOV

05 Vytápění včetně tepelného čerpadla

06 Elektroinstalace včetně hromosvodu

07 Vzduchotechnika

Odpověď č. 2

Rozpočty jsou součástí zadávacího rozpočtu - ty dílčí rozpočty specialistů následují na dalších záložkách v "excelovském" souboru, je třeba se "proklikat" až na ty poslední záložky

Vzhledem k tomu, že zadavatel neuveřejnil odpovědi na dotazy účastníků v zákonné lhůtě, rovněž prodlužuje termín pro podání nabídek:

Původní termín: 9. 10. 2023 v 09:00

Nový termín: 13. 10. 2023 v 09:00

Ing. Jiří Knopp
zástupce zadavatele