



Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejné zakázky na dodávky s názvem „Fotovoltaický systém pro MŠ v Neratovicích“ (dále jen „veřejná zakázka“)

název zadavatele:	Město Neratovice
sídlo:	Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
právní forma:	Územně samosprávný celek
IČO:	002 37 108
DIČ:	CZ 00237108
profil zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/a24a17eb-a07e-4144-b718-23419b47d050
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ	102893

Dne 12. 11. 2024 v 10:00 hod se uskutečnila prohlídka místa plnění, během které byly ze strany účastníků vzneseny níže uvedené dotazy.

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje ke vzneseným dotazům následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Jste schopni a ochotni poskytnout dokumentaci k MŠ?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uveřejní dokumentaci k MŠ spolu s tímto vysvětlením na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2:

Typ elektroinstalace?

Odpověď zadavatele:

Elektroinstalace je původní tzn. hliníková a v rámci prohlídky proběhla obhlídka elektroinstalace.

Dotaz č. 3:

Jste schopni a ochotni poskytnout spotřeby k MŠ?

Odpověď zadavatele:

Spotřeby jsou evidovány. Zadavatel uveřejní spotřeby k MŠ spolu s tímto vysvětlením na profilu zadavatele.



Dotaz č. 4:

Jsou stanoveny maximální přetoky?

Odpověď zadavatele:

V současnosti nejsou definovány přetoky. Technické limity částečně vyplývají z dotačních podmínek a ve zbytku budou závislé na výsledcích studie proveditelnosti dodavatele a stanovisku ČEZD k žádosti o připojení.

Dotaz č. 5:

Jsou stanoveny záruky na optimizéry FVE?

Odpověď zadavatele:

Požadavky na záruky jsou specifikované v ZD a smlouvě. Zvláštní požadavky na optimizéry definované nejsou.

Dotaz č. 6:

Bude investor vyžadovat u některých FVE bezrámečkové panely?

Odpověď zadavatele:

Ano, bezrámečkové panely FVE jsou požadovány u provozovny MŠ Sluníčko s ohledem na znečištění.

Dotaz č. 7:

Bude realizace vč. úpravy odběrného místa, pokud to bude zapotřebí?

Odpověď zadavatele:

Ano, pokud bude nutné upravit odběrné místo, tak dodávku požadujeme vč. této úpravy.

Zadavatel si dále dovoluje upozornit na **změnu specifikace místa plnění** uvedenou v bodu 2.2.2 Oznámení o zahájení otevřeného řízení k výše specifikované veřejné zakázce. Zadavatel tímto ze seznamu jednotlivých pracovišť příspěvkové organizace zadavatele Mateřská škola Harmonie, Neratovice, na jejichž střechách budou FVE umístovány, vyjímá **MŠ U rybiček, Kojetická 1055, Neratovice, budova č. p. 1055, která je součástí pozemku p. č. st. 2024** (dále jen „Budova“).

Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce je uveřejněn na profilu zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/a24a17eb-a07e-4144-b718-23419b47d050/zakazka/P24V00000023>

V Brně dne 13. 11. 2024

za Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Mgr. Ing. Anna Francová