

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**Přírodní koupací biotop Jilemnice**“ zadávané v otevřeném řízení.

Žádost o vysvětlení č. 1

Hřiště - ve výkazu je pryžový povrch tloušťky 13mm a ve výkrese a technické zprávě je povrch 20mm tlumící vrstva + 10mm EPDM povrch. K určení vyhovující tloušťky povrchu je potřeba vědět kritickou výšku pádu herní sestavy. Tloušťka 13mm jako ve výkaze určitě nebude splňovat normy.

Objekt SO09 – OBJEKT Občerstvení - tesařské kce

- P.č. 38 – dle skladby má být folie kontaktní dif. otevřená
- Nenašel jsem položku pro folii pod falcovaný plech – mimochodem chybí i ve skladbách v PD
- P.č. 44 – lehká obvodová stěna... rozumím tomu správně, že v této položce má být nosná dřevěná konstrukce, zateplení mezi konstrukci a parozábrana?
- P.č. 32 – opět agregovaná položka, kde má být rošt + izolace – chápu správně?
- P.č. 50 – napouštěcí... to vůbec nevím, pro co se to má týkat?
- P.č. 47 – obklad fasády bez otvorů - to je OK, ale co ostění u otvorů?
- Ve výkazu výměr chybí obklad štítů – vertikálně – není upřesněno ani ve skladbách
- Nejsou tam nátěry, obklady jsou bez nátěrů?

Vysvětlení k žádosti č. 1

Hřiště - v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) byla upravena v kartě SO13, položka č. 5 - dáno do souladu s projektovou dokumentací (dále jen „PD“).

Objekt SO09 - objekt zázemí – občerstvení:

- pol. č. 38 (nově 40) – v soupisu prací upraveno na kontaktní folii (dáno do souladu s PD), v PD se jedná o skladbu S5 střecha (viz 09.03. Řez A-A, skladby jsou uvedeny samostatně na výkrese č. 09.07. Skladby),
- pol. č. 44 (nově 47) a pol. č. 32 – ANO, přesně jak je uvedeno v žádosti o vysvětlení – soupis prací v tomto koresponduje s dokumentací, jedná se o položky ze skladby S1 – obvodová stěna,
- pol. č. 50 (nově 54) – položka upravena, nyní se jedná o nátěr obkladů,
- pol. č. 47 (nově 50) – v množství připočteno ostění,
- přidána pol. č. 51 – montáž štítů (vertikálně).

Zadavatel dále provedl opravy soupisu prací u SO08 – dtto (upraveny / doplněny položky 39 (nově 42), 48 (nově 52), 49 (nově 53), 52(nově 56)).

Při kontrole položek soupisu prací byly dále doplněny, nebo upraveny:

- položky č. 19, 20, 21, 25, 26, 48 (SO08) – všechny nové číslování,
- položky č. 21, 22, 34, 35, 46 (SO09) – všechny nové číslování.

Příloha

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je:

- **soupis prací** upravený ve smyslu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž dodavatelé pro zpracování nabídky povinně použijí soupis prací v příloze tohoto vysvětlení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání přiměřeně k poskytnutému vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** a mění čl. 13 odst. 1 zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

„Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 9. 2024 v 10:00 hodin.“

Prodloužení lhůty pro podání nabídek bude rovněž oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek.

Čerčany, dne

Mg. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele