

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 – odpovědi

| | |
|---------------------------------------|---|
| Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy obřadní síně, Valdštejnský zámek, Jičín |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené podlimitní řízení (ZZVZ) |
| Druh veřejné zakázky: | Stavební práce |
| Režim veřejné zakázky: | podlimitní |
| Zadavatel: | město Jičín |
| Sídlo zadavatele: | Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín |
| IČ: | 00271632 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | JUDr. Jan Malý, starosta města |

V Jičíně dne 24. 4. 2024

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 16. 4. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy, červeně zvýrazněné odpovědi:

1. Prosíme o kontrolu výměr v položce č.81 bourání mazanin ze stavební části. Po posledním řádku je výměra "137e" 202,0. Výměra 202 m3 se zdá být silně nadhodnocena. Dále prosíme o kontrolu výměry položky č. 63 ve stavební části. Jedná se o mazaninu s uvedenou výměrou "137a" 53,3*0,6+53,3*0,1, kde se zdá být nadhodnocena tloušťka mazaniny s 0,6+0,1 m.

V této položce skutečně došlo k opomenutí - m.č.137e - plocha 202 měla být vynásobena 0,15.
U tloušťky 0,6 pak došlo k překlepu, správně mělo být 0,06.

2. Ve stavební části nebyla nalezena položka pro dokumentaci skutečného provedení. Prosíme o doplnění položky do výkazu výměr, pokud bude dokumentace nárokována po zhotoviteli.

Zpracování dokumentace skutečného provedení požadujeme ocenit v rámci položky 090001000 – „Ostatní náklady“ v objektu „01 - Architektonicko-stavební práce“.

3. Prosíme o specifikaci následujících elektro zařízení: sirény venkovní i vnitřní, typ ústředny, specifikace krytu ústředny s trafem a akumulátorem, svekryt expanderu ZX8 a dále upřesnění ohledně odeslání poplachu (přes GSM modul apod.)

V objektu je instalována ústředna PZTS Galaxy GD-520. Požadujeme zachovat kompatibilitu se stávajícím systémem PZTS. Požadavky na systém PZTS jsou specifikovány v části PD „D1.4.4. Projekty převzaté od BP projekt 2015“, „19 EZS EPS CCTV“, „Technická zpráva D.1.4 Elektronické komunikace včetně EPS a EZS“, část „5 EZS – Elektronická zabezpečovací signalizace“ včetně způsobu odeslání poplachu.

S ohledem na doručené dotazy a stanovený termín otevírání nabídek na 25. 4. 2024, zadavatel již 17. 4. 2024 prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 6. 5. 2024 do 9:00 hod.

V souladu s § 99 zákona a s odkazem na výše uvedené odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na nový termín pro podání nabídek 15. 5. 2024 do 9:00 hod.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

JUDr. Jan Malý, starosta města