

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Město Žacléř – úprava odstavné plochy“

DOTAZ

Zadavatel obdržel dne 15.2.2024 ve výše uvedeném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dobrý den, chtěl bych vznést dotaz k VZ „Město Žacléř – úprava odstavné plochy“. V položce č. 28 a 29 je pravděpodobně mylně uvedená hodnota výměry obrubníků. Dle mého názoru došlo k opomenutí přidání "závorek" do výpočtu výměry. Je to možné řešit vícepráci při realizaci stavby nebo bylo možná vhodnější mírně upravit položkový rozpočet. Je to sice detail, ale raději to řešit hned, než potom zbytečnými vícepracemi. Dále bych se rád informoval, jak velké mají být nově zasazené stromy "muchovník".

*59,4+16*2..... (59,4+16)*2*

Mockrát děkuji Jan Hynek

ODPOVĚĚ ZADAVATELE K DOTAZU

Došlo ke špatné specifikaci výkazu výměr, přiložen opravený výkaz výměr.

K velikosti muchovníků, platí velikost cca 0,5 – 0,6 m tak, jak je uvedeno již v původním ve výkazu výměr.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.


Aleš Vaníček, starosta města
MĚSTO ŽACLÉŘ
starosta města
Rýchorské náměstí 181
542 01 ŽACLÉŘ
tel.: 499 739 221
IČO: 278 491