



## SEZNAM ČÁSTÍ

Označ.	Název	Ks/m
2.02	Ø125 zpětná klapka těsná	1 ks
2.11	žaluziová klapka d125	1 ks
2.12	žaluziová klapka d200	1 ks
2.13	protidešťová žaluzie d200	1 ks
4.01	potrubní ventilátor tichý s doběhem d125 např.: MIXVENT-TD-350/125	1 ks
4.02	Axiální ventilátor d200 např.: HXBR/2-200 řízeno termostatem	1 ks
5.01	odvodní kruhový ventil Ø100	1 ks
5.02	odvodní kruhový ventil Ø125	2 ks

## LEGENDA ZNAČENÍ

- ODVODNÍ POTRUBÍ SPIRO
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SPIRO
- OHEBNÉ POTRUBÍ
- IZOLACE POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATOU tl.40mm
- ODSKOK POTRUBÍ 2x45°
- PŘÍVÁDĚNÉ NEBO ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ v m<sup>3</sup>/h
- SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- MEZERA POD DVEŘMI 10mm (PODŘÍZNUTÉ DVEŘE)

Zodp. projektant:	Ing. HRAD	Vypracoval:	Ing. ŽENÍŠEK	Schválil:	Ing. KOMÍNEK	<b>BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.</b> úsek projekce Karlov 169/88 594 01 Velké Meziříčí info@bc-hsv.cz tel.: (+420) 566 686 211 www.bc-hsv.cz fax.: (+420) 566 686 299
Investor:	AGRO - Měřín, obchodní společnost, s. r. o., Zarybník 516, 594 42 Měřín					
Místo stavby:	k.ú. Týniště nad Orlicí parc.č. 1677/2					
Název akce - objekt: <b>MODERNIZACE PRODEJEN RYNEK</b> <b>- TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ</b> SO 01 - PRODEJNA						Stupeň PD: TECHNICKÁ POMOC Číslo zakázky: 6 023 20 Datum: 8/2020 Formát: 2 x A4 Číslo výkresu: Měřítko: <b>1:50</b> <b>101</b> Číslo paré:
Název výkresu - profese: D.1.4.c-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZT PŮDORYS						