

OBEC PŘIBYSLAVICE

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

FVE 1016 Přibyslavice 1 – II.

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Vámi požadovaná záruka na fotovoltaické panely v délce trvání 20 let neodpovídá délce záruky, kterou standardně poskytuje výrobce. Výrobce poskytuje záruku na fotovoltaické panely v délce 12 let. Záruka účinnosti panelů, uvedená ve smlouvě, 12 let na 90 % a 30 let na 87,4 % není dosažitelná při použití P type modulů s výkonem 550Wp.

Požadujeme: _ úpravu smlouvy týkající se fotovoltaických panelů, v rozsahu a délce poskytovaném výrobcem, 12 let na funkčnost a výrobní vady a dále přesné určení typu panelů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že trvá na svém požadavku. Zadavatel uvádí, že požadovaný výkon panelů je 575 Wp a je uveden v Příloze č. 8 zadávací dokumentace. Zadavatel si ověřil, že na trhu existuje několik výrobců, kteří požadovaný parametr délky záruky splní nebo si lze u výrobce záruku prodloužit.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Náhrady škody viz. čl 9.4 a 9.5, tzn., zda se jedná se o ztrátu za nevyrobenou a do sítě nedodanou elektřinu a může to být penále za nezískání dotace?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že náhrada škody je ve smlouvě popsána a v případě jejího uplatnění se bude postupovat v souladu se smlouvou a zákonem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jaké jsou možnosti vrácení poskytnuté bankovní garance?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že vrácení bankovní garance za řádné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek jsou uvedeny v obchodních podmínkách v podobě návrhu smlouvy v čl. 10.5. a 11.5.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Dodržení ustanovení specifikovaných v č. 14.2.- vyplývají z těchto stanovení sankce a v jaké výši?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že sankce za nedodržení čl. 14 jsou uvedeny v čl. 9.5. Obchodních podmínek v podobě návrhu smlouvy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Při doplňování cen do Vašeho výkazu výměr jsme přišli na to, že většina položek napříč rozpočtem ve sloupci F (počet m.j.) je uvedená nějaká původní hodnota, která je násobená polem D14 z titulního listu (976,8) a následně vydělená doplněnou hodnotou z pole G14 z taktéž z titulního listu (999), což třeba konkrétně u 3. a 4. položek, kde má být počet kusů nedává smysl a nedokážeme samozřejmě dodat 1,96 kusů koncovky. Žádáme tedy o opravu výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 1 tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 3, opravený dokument Položkový rozpočet. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

Informace o prodloužení lhůty pro dbání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 25. 9. 2023 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele