



STÁVAJÍCÍ POLOHA SLOUPU VO
- DEMONTÁŽ VČ. ZÁKLADU

STÁVAJÍCÍ:
AYKY 4x35
FeZn D10

VÝMĚNA-NOVĚ: CYKY 4x16+KF09063, FeZn D10
POLOHA VÝKOPU DLE ZAMĚŘENÍ POLOHY VEDENÍ

NOVÁ POLOHA SLOUPU VO,
OSAZENÍ SLOUPU A PŘIPOJENÍ
SPECIFIKOVÁNO V TZ A V TYPOVÝCH
PODKLADECH SPRÁVCE SÍŤE TSB
VIZ DOKLADOVÁ ČÁST.

VÝMĚNA-NOVĚ: CYKY 4x16+KF09063, FeZn D10
POLOHA VÝKOPU DLE ZAMĚŘENÍ POLOHY VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ:
AYKY 4x35
FeZn D10

ULICE DUBOVÁ

S-0172-047 po přesunu:
Svítilno: Siteco Pilz 50W
Sloupu: SB6, typ Brno, žárový zinek,
termoplastický práškový povlak
Rozvodnice: EKM 2035-1D2
Pojistka: 1x6A
Komunikace třídy P5

S-0172-046 a S-0172-048:
Původní kabel: AYKY 4x35
Nový kabel: CYKY 4x16
Nově rozvodnice: SR 481-27 Z/Cu
(přechod Al/Cu)
Pojistka: 1x6A

Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zbranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,

generální projektant		PROJEKCE 21 Brno s.r.o. Londýnské náměstí 886/4 639 00 Brno tel: email: info@projekce.cz www.projekce21.cz		projektant dílčí části EL77 s.r.o. Pražákova 346/48 619 00 Brno tel: 514 144 577 www.EL77.cz		autorizace a číslo paré	
zodp. projektant		Martin Olbrecht					
HIP	Ing. Petr Pichner	vypracoval	Martin Olbrecht				
architekt	-	kontroloval	Milan Štěpánek				
stavebník	Úřad městské části Brno - Jundrov, Veslařská 97/56, 637 00 Brno						
místo stavby	p.č. 2659/3 k.ú. Jundrov					formát	2xA4
název stavby	PŘESUN SLOUPU VO-TSB č. S-0172-047 UL. DUBOVÁ BRNO JUNDROV					datum	08/2019
stavební objekt	IO 01					stupeň	DPS
dílčí část	VÝKRESY					zakázkové číslo	2019005/190401
název dokumentu	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ					měřítko	-
						číslo výkresu	102
						revize	00