

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 5

Název veřejné zakázky	Komunální FVE – Dub nad Moravou
Systémové číslo NEN	P24V00000002
Zadavatel	Městys Dub nad Moravou, IČO 00298867, se sídlem Dub nad Moravou, Brodecká 1, PSČ 78375 136, PSČ 29445
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda v rámci ZD jsou kvalitativní požadavky na technologii uvedeny jako minimální a je možné nabídnout případně lepší.

Pokud ano, prosím zároveň o úpravu položkového rozpočtu v možnosti úpravu počtu ks jednotlivých komponent technologie, aby bylo možné případně zaměnit počty kusů a parametr výkonu, pokud je to nutné.

Konkrétně bychom rádi navrhli panely o vyšším výkonu s nižším počtem instalovaných ks.

Odpověď zadavatele

Zadavatel uvádí, že kvalitativní požadavky na technologii jsou opravdu uvedeny jako minimální. U počtu panelů je však nezbytné dodržet navržený počet, a to z důvodu zachování navrženého rozložení panelů.

Dodavatel je oprávněn nabídnout panely o vyšším výkonu a celkový výkon FVE pak omezit jinými technickými prostředky na úrovni panelu/optimizéru či střídače.

Zadavatel dále v současné době připravuje komplexní revizi projektové dokumentace (respektive celé technické specifikace dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek).

Z administrativních důvodů dochází k předběžnému prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 16. 5. 2024 do 13:00.