

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POŘ. Č. 17

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s článkem 2.8.1 Pokynů pro zadání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o.**
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 61675938

Název: **„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 6 Stavba“**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

ČÁST 1: PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz ohledně vypracování cenové nabídky na dodávku a montáž hřebenového světlíku. Jaké zasklení světlíku požadujete? Např. polykarbonát tl. 16mm - Ug=1,8W/m2K, tl. 20mm - Ug=1,6W/m2K nebo tl. 25mm - Ug=1,4W/m2K.

ČÁST 2: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1:

Dotaz ohledně vypracování cenové nabídky na dodávku a montáž hřebenového světlíku. Jaké zasklení světlíku požadujete? Např. polykarbonát tl. 16mm - Ug=1,8W/m2K, tl. 20mm - Ug=1,6W/m2K nebo tl. 25mm - Ug=1,4W/m2K.

Odpověď Zadavatele:

V uvedeném provozu je požadavek pouze na teplotu objektu. Zasklení je nutné navrhnout s ohledem na požární odolnosti dle PBŘ a dále dle platných norem a v souladu se zadávací dokumentací a přílohou A zadávací dokumentace – Technické požadavky (konkrétně s přílohou A 13 – ITS).