

V Šumperku, dne 15. 3. 2021

Věc: Dodatečná informace č. 7 k veřejné zakázce - 22.01 Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - stavba

Vážení,

Zadavatel veřejné zakázky v návaznosti na žádost o podání dodatečné informace ze strany uchazeče o veřejnou zakázku pod označením: „**22.01 Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - stavba**“ sděluje tyto dodatečné informace č. 7.

DOTAZ:

V průběhu zpracování cenové nabídky na předmětnou zakázku, viz výše mě kolega upozornil na fakt, že v položkách č. 124 až 130 stavebního objektu SO 01 Příváděcí vodovodní řad je uvedena doslovně délka trub l = 6000 mm. Naše společnost se domnívá, že výše uvedená specifikace je diskriminační z důvodu potenciální eliminace jiných výrobců, jejichž výrobní délka je kratší (5 m; 5,94 m) apod., přitom se jedná o velmi kvalitní výrobky splňující veškeré požadované normy. Rád bych se informoval, zda je tato výše uvedená délka skutečně závazná, či je možné nabídnout i produkty odpovídající kvality, avšak jiné výrobní délky? „V rámci soupisu prací je mimo jiné určena délka hrdlových trub z tvárné litiny L=6000 mm. Striktní požadavek na délku 6 m je technický parametr, který není pro požadované vlastnosti trubek jediným vhodným řešením z hlediska jejich vlastností (tedy požadavku „na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb“ ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách), přitom však ve svém důsledku vede k výběru několika málo výrobků a naopak bezdůvodně vylučuje z možnosti použití jiné výrobce, kteří by podmínky norem pro použití trubek také splňovali. Proto vznášíme dotaz, zda jsou zde specifické okolnosti odůvodněné předmětem veřejné zakázky, které by z hlediska použití trubek odůvodňovaly požadavky na výlučné použití délky trubek 6 metrů, neboť v rámci zadávací dokumentace takové okolnosti uváděny nejsou. Jestliže zde takové zcela specifické okolnosti nejsou, pak považujeme použití trubek splňující NV č. 163/2002 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 v normované délce v souladu s ČSN EN 545 za srovnatelné řešení ve smyslu § 89, odst. 6 zákona o veřejných zakázkách a v tomto smyslu si dovoluujeme požádat o potvrzení této skutečnosti a akceptaci použití trub stavební délky 5m v souladu s ČSN EN 545.“

ODPOVĚĎ:

Zadavatel k předmětné žádosti uvádí následující. V návrhu technického řešení není ve zprávách, výpisech, apod. uveden požadavek délky 6,0 m. Předmětný údaj je uveden pouze v položce výkazu výměr, kdy se jedná o doporučenou délku ve vztahu ke struktuře vlastního projektu. V rámci přípravy projektu byla 66% pravděpodobnost na dodavatele 6,0 m a 33% pravděpodobnost na dodavatele 5,0 m trub - cílem rozmístění jam v projektu bylo využití pokud možno co nejpřesnějšího rozmístění jam na rovných dlouhých úsecích s ohledem na krácení trub = minimalizace odpadu z prořezů, optimalizace propojů v jámách apod. **Zadavatel v návaznosti na dotaz uvádí, že umožňuje i použití 5 m trub**, nicméně dodává, že projektované a předepsané výkopy nelze posouvat mimo stanovené pozemky stanovené v projektové dokumentaci, jelikož je provedena inženýrská činnost pro přístupy pouze na pozemky, se kterými projektová dokumentace počítá. Dané souhlasy ze strany majitelů dotčených



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
Zuzana Vaňková
email: vhz@vhz.cz
tel.: +420 602 661 669

www.vhz.cz

pozemků byly specifikovány i situačními výkresy, které jsou neoddělitelnou součástí podepsaných dohod se Zadavatelem.


Zadavatel upozorňuje uchazeče o veřejnou zakázku, že v rámci připravované nabídky je nutné respektovat shora uvedené informace zadavatele.

S pozdravem

JUDr. Martin Budiš

Výkonný ředitel společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
Zuzana Vaňková
email: vhz@vhz.cz
tel.: +420 602 661 669

www.vhz.cz