



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 12.8.2024 ve 8:03 hodin obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

Dotaz č. 28

- 1) Obracím se na Vás s dotazem ohledně výkazu výměr. Nalezli jsme duplicitní položky týkajících se kontaktně zateplovacího systému (KZS), konkrétně v části SO01 – objekt. KZS je vykázán v části: Úpravy povrchů vnější, kde je vykázán jako celá skladba a dále je KZS vykázán v části izolace tepelné, konkrétně dodávka a montáž fasádní tepelné izolace. Uvedené duplicity mohou vést k nadměrnému vyčíslení nákladů na KZS. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Kontaktní zateplovací systém v části SO01 objekt: Úpravy povrchů vnější je KZS tl. 120 mm lepený (kotvený) na vrstvu tepelné izolace o tl. 120 mm lepené (kotvené) na betonovou zeď. V oddílu „Izolace tepelné“ je pak uvedena právě zmiňovaná tepelná izolace tl. 120 mm kotvená na betonovou zeď. Nejedná se tedy o duplicitu. Celková tloušťka 120 mm + 120 mm odpovídá celkové skladbě = 240 mm v PD.

- 2) Obracím se na Vás s dotazem ohledně výkazu výměr. Nalezli jsme duplicitní položky týkajících se systémové mobilní interiérová stěny v části SO01 – objekt. Mobilní stěna je vykázána v položkách č.p. 780 Skládací stěna vnitřní na stěnu a dále v č.p.784 Dodávka a montáž atyp. konstrukcí. Prosíme o kontrolu

780	611 014T	Skládací stěna vnitřní na stěnu	m2	52,08000
-----	----------	---------------------------------	----	----------

tabulka výplně otvorů interier :

ozn. 100 - systémová mobilní stěna interierová : 3,1*1,2*14

52,08000

784	76635T00	Dodávka a montáž atyp.konstrukcí	kus	1,00000
-----	----------	----------------------------------	-----	---------

tabulka výplně otvorů interier :

ozn. 100 - systémová mobilní stěna interierová : 1

1,00000



Odpověď:

Shodná otázka byla součástí dotazů pod poř. č. 9.

Položka č.780 je samotný výrobek – systémová mobilní stěna interiérová

Položka č. 784 je pouze montáž této mobilní stěny

- 3) Obracím se na Vás s dotazem ohledně výkazu výměr. Nalezli jsme duplicitní položky týkající se žaluzií v části SO01 – objekt. Žaluzie jsou duplicitně vykázány v položkách č.p. 954 Předokenní žaluzie elektricky ovládané, viz specifika PD a dále v č.p. 956 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna kovová. Navíc jsou okna z ocelových profilů jsou navržena v interiéru. Prosíme o kontrolu.

954	553 0381T	Předokenní žaluzie elektricky ovládané , viz specifika PD	m2	424,53000
-----	-----------	---	----	-----------

Tabulka výplně :

956	786623123R00	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna kovová	m2	424,53000
-----	--------------	---	----	-----------

Tabulka výplní otvorů :

Odpověď:

Nejedná se o duplicitu. Na shodný dotaz bylo odpovídáno v dotazu č. 21, otázce č. 4.
Citace:

„Položky nejsou duplicitní. Položka č. 956 obsahuje jen pomocný (doplňkový) materiál na montáž a jednoduché žaluzie. Položka č. 954 je dodávka žaluzií s elektro ovládáním.“

.....
Bc. Mgr. Jaroslav Volf
ředitel ZŠ T. Šobra