

Vysvětlení zadávací (koncesní) dokumentace - č. 1 (dále jen „Vysvětlení ZD č. 1“)

Veřejná zakázka:	Provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Klučov
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka – koncese malého rozsahu na služby dle § 178 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
Zahájení výběrového řízení:	Výzva 3 dodavatelům odeslaná dne 2. 4. 2024 a uveřejněná na profilu zadavatele (dále jen „Výzva“)
Zadavatel:	Obec Klučov Sídlo: Klučov č.p. 114, 793 12 Klučov IČO: 00235431 („Zadavatel“)
Zástupce zadavatele: (Poradce)	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Sídlo: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 IČO: 47116901 („Poradce“)

Zadavatel veřejné zakázky v koncesním řízení „**Provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Klučov**“, zahájeném dne 2. 4.2024 výzvou uveřejněnou na profilu zadavatele obce Klučov, poskytuje na základě žádosti dodavatele doručené dne 15.4.2024 toto Vysvětlení ZD č. 1.

Vysvětlení ZD č. 1 je uveřejněno a oznámeno dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele stejně, jako zadávací (resp. koncesní) dokumentace.

Dotazy a odpovědi:

1. Prosím o doplnění údajů k odběrným místům elektrické energie do přiložené tabulky.

Odpověď Zadavatele: Viz doplněná tabulka Tabulka Energii v příloze k bodu 1) tohoto Vysvětlení ZD č. 1.

2. Žádáme o uvedení stávající četnosti odečtů fakturačních vodoměrů.

- Pokud jsou rozdílné četnosti odečtů, tak i počty fakturačních vodoměrů pro příslušné četnosti odečtů.

Odpověď Zadavatele: Četnost odečtu vodoměrů – 1x za rok. Celkem 295 vodoměrů (číslo aktuální k 15.4.2024 – vodoměry v částech Skramníky a Žhery se stále průběžně osazují).

- Bude vlastník trvat na stávající četnosti odečtů, nebo bude toto zcela na rozhodnutí budoucího provozovatele?

Odpověď Zadavatele: Vlastník předpokládá četnost odečtu vodoměrů min. 1x za rok, častější odečty ponechává na rozhodnutí provozovatele.

3. Fakturační vodoměry jsou v majetku zadavatele, nebo stávajícího provozovatele?

Odpověď Zadavatele: Fakturační vodoměry jsou v majetku současného provozovatele a k zahájení provozování budou převedeny na Vlastníka.

- Kdo bude hradit výměnu a pořízení nových fakturačních vodoměrů z důvodu jejich neopravitelnosti?

Odpověď Zadavatele: Pořízení nových fakturačních vodoměrů z důvodu jejich neopravitelnosti hradí v průběhu plnění koncesní smlouvy Vlastník.

4. V kolika případech je stanoveno množství odebrané vody paušálem? Jedná se pouze o obyvatelstvo, nebo i o firmy?

Odpověď Zadavatele: Všechna odběrná místa jsou měřena vodoměrem, paušál není žádný.

5. Prosíme o výměry jednotlivých provozních objektů z důvodu údržby travnatých ploch?

Odpověď Zadavatele: celkově se jedná cca o 100 m² travnatých ploch.

6. Pokud existuje dispečink, kdo je vlastníkem licence a frekvencí, zadavatel nebo stávající provozovatel? Lze od něj odkoupit, pronajmout, nebo je budoucí provozovatel povinen si ASŘTP nově zřídit?

Odpověď Zadavatele: Na přenos provozních a poruchových stavů ATS a VDJ Klučov a ATS a VDJ Lstiboř je osazen systém od firmy Fiedler AMS s.r.o., České Budějovice. Webový prohlížeč naměřených dat, připojení přes přihlašovací jméno a heslo. Provoz je zajištěn za úplaty a po uzavření koncesní smlouvy bude převeden na nového provozovatele, není třeba nic odkupovat.

7. Existuje GIS? Je majetkem zadavatele, nebo současného provozovatele? Lze data z GIS převzít, nebo odkoupit a za jakou cenu?

Odpověď Zadavatele: GIS existuje a je v majetku vlastníka vodovodu (Zadavatele). Novému provozovateli budou data z GIS poskytnuta bezúplatně.

8. Prosíme o přehled VTZ, ideálně jejich revize.

Odpověď Zadavatele: viz Příloha k bodu 8) Vysvětlení ZD č. 1.

9. Prosíme zaslat seznam vodoměrů včetně typu, DN, Q3, L, údaje o roku cejchovního ověření atd.

Odpověď Zadavatele: K 15.4.2024 je osazeno 295 vodoměrů (Klučov 189, Lstiboř 89, Skramníky 10, Žhery 7) - viz Příloha k bodu 9) Vysvětlení ZD č. 1.

10. Seznam vodoměrů na VDH objektech (v případě průtokoměrů je třeba kalibrační protokol)

Odpověď Zadavatele: Jedná se o 4 vodoměry viz Příloha k bodu 10) Vysvětlení ZD č. 1.

11. V dokumentaci chybí dokumentace k ATS s akumulací Klučov.

Odpověď Zadavatele: viz Příloha k bodu 11) Vysvětlení ZD č. 1.

12. Samostatný provozní řád pro obce Klučov a Lstiboř vypracován není?

Odpověď Zadavatele: Samostatný provozní řád pro obce Klučov a Lstiboř není. Obec Klučov a Lstiboř jsou součástí schváleného provozního řádu Skupinového vodovodu Sadská – Třebestovice (z ÚV Písty), který je přílohou Koncesní dokumentace.

13. Prosíme o zaslání hodnocení rizik?

Odpověď Zadavatele: Viz Příloha k bodu 13) Vysvětlení ZD č. 1.

14. Prosíme o zaslání tabulkového přehledu výsledků všech provedených rozborů pitné vody za roky 2021, 2022, 2023.

Odpověď Zadavatele: Viz Příloha k bodu 14) Vysvětlení ZD č. 1.

15. v jakém formátu nám předá současný provozovatel data stávajících odběratelů, zda je možné obdržet vzorový soubor. Preferujeme excel.

Odpověď Zadavatele: Seznam odběratelů může být předán ve formátu PDF, nebo Excel, ale vzhledem k rozsahu dat, je vhodnější Excel. Viz Příloha k bodu 15) Vysvětlení ZD č. 1.

16. Prosíme o zaslání kalkulací vodného a vyhodnocení kalkulace za poslední 3 roky.

Odpověď Zadavatele: Viz Příloha k bodu 16) Vysvětlení ZD č. 1.

17. Jsou na síti požární hydranty, a pokud ano, kdo hradí jejich pravidelné revize?

Odpověď Zadavatele: Hydranty v obci Klučov – 3 ks, Lstiboř – 3 ks, dle Přílohy k bodu 17) Vysvětlení ZD č. 1. Revize v současnosti hradí Vlastník, po uzavření koncesní smlouvy budou revize součástí kalkulace provozovaného vodovodu.

Dne: 18. 4. 2024

v zastoupení Zadavatele:

.....
Ing. Eva Frýbová,
Administrátor VZ
VRV a.s. - Poradce

Přílohy:

-  Příloha k bodu 1) Tabulka energie-doplněná
-  Příloha k bodu 8) Klučov elektorevize
-  Příloha k bodu 9) Seznam odběrných míst
-  Příloha k bodu 10) Seznam vodoměrů na VDH objektech
-  Příloha k bodu 11) projekt_skut_provedeni
-  Příloha k bodu 13) Hodnocení rizik
-  Příloha k bodu 14) Rozbory vody za rok 2021 - 2023
-  Příloha k bodu 15) Seznam vodoměrů - odběrná místa
-  Příloha k bodu 16) Kalkulace - náklady 2021 - 2023
-  Příloha k bodu 17) Klučov, Lstiboř_hydranty