

**Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., Československé armády 300/22, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27472809 (dále jen „zadavatel“), níže sděluje vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem: „**Chlazená ledová plocha (kluziště)**“.

Zadavatel obdržel dne 19. 8. 2024 žádost o vysvětlení, jež zní:

*„Dobrý den, prosíme o doplnění/ reakci - viz jednotlivé body níže: Technologie kluziště: 1) Thermo-podesta - Ve výběrovém řízení není zmíněna. V rámci aktuálních ekologických parametrů / úspora el. energie je nyní považována za standard. 2) Mantinely - Mají být mantinely opatřeny okopovou lištou (bezpečnostní prvek)? Mají být mantinely konstrukčně připraveny na zavěšení světel? Dle vizualizace není zcela zřetelné. 3) Osvětlení - Je bezpečnostní osvětlení (+UPS systém) součástí VŘ? 4) Distribuční soustava - je uvažováno umístění pod nebo mimo ledovou plochu? Chladicí jednotka: 1) Je potřeba definovat teplotu okolí do jaké má být kluziště chlazeno. Potažmo jaký výkon má mít chladicí jednotka? 2) Chladicí kapalina není součástí VŘ? Estetické vlastnosti: jaké parametry budou hodnoceny? Lze prosím blíže specifikovat? Keřový porost kolem sousoší: bude likvidován nebo se elevace musí postavit ještě nad ním?“.*

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zní:

**K bodu 1)** zadavatel sděluje, že Thermo-podesta skutečně není v zadávací dokumentaci výslovně zmíněna. Od účastníků je očekáváno nabídnutí takového technického řešení, které je standardní, tudíž i Thermo-podesta může být součástí řešení v rámci nabídky účastníka zadávacího řízení. Technické řešení kluziště je na jednotlivých účastnících zadávacího řízení. Je také možné uvést na zvláštní listu spolu s dalšími doporučeními a nabídkami, které nejsou součástí zadávacího řízení, například provoz kluziště, půjčovna a podobně.

**K bodu 2)** zadavatel sděluje, že okopová lišta není v zadávací dokumentaci výslovně uvedena, ale předpokládá se v návrhu řešení podlahy ocelovým profilem „L“ v němž budou integrovány kotvící prvky zábradlí. Profil dále uschová technologii chlazení i samotnou vrstvu ledu, poslouží zároveň i jako okopová lišta. K problematice světel sděluje zadavatel, že příprava pro montáž světel, není v zadávací dokumentaci výslovně uvedena, navržené konstrukční řešení však musí zohlednit jejich dodatečnou montáž do rukověti zábradlí ( např. led neon pás).

**K bodu 3)** zadavatel sděluje, že bezpečnostní osvětlení není součástí zadávacího řízení.

**K bodu 4)** zadavatel sděluje, že distribuční soustava je uvažována pod ledovou plochou.

K dalším bodům sděluje zadavatel následující:

**Chladicí jednotka** – teplota +10°C až + 15°C

**Chladicí kapalina** je součástí dodávky, což vyplývá mj. z požadavku na předání předmětu plnění po instalaci v místě provozu a včetně zaškolení obsluhy.

**Estetické vlastnosti** – zadavatel má za to, že dílčí hodnotící kritérium je popsáno ve Výzvě k podání nabídky dostatečně: „Členové komise budou kladně hodnotit celkový vizuální návrh exteriérového řešení předmětu plnění, a to zejména z pohledu detailů zpracování návrhu a praktického

řešení výstupu a vstupu pro budoucí uživatele, bruslaře.“. Smyslem tohoto dílčího kritéria je posouzení i vizuální stránky předmětu plnění, které se nedá změřit jinak než tímto subjektivním dílčím hodnotícím kritériem.

**Keřový porost** kolem sousoší bude zastřížen. Elevace musí být, co nejnižší nad terénem.

S pozdravem

***Ivan Kurtev***  
*jednatel*

Vyřizuje: Bc. Lukáš Moravec