

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Vážení dodavatelé,

dne 16.9.2024 zahájil zadavatel Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 19700 Praha 19, IČ: 00231304 (dále jen „zadavatel“), zadávací řízení na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) s názvem "Krajinný park Havraňák" (dále jen „veřejná zakázka“).

Na základě dotazu dodavatele zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1 (dále jen „vysvětlení“) k veřejné zakázce podle ustanovení § 98 ve spojení s ustanovením § 99 ZZVZ.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1 ze dne 23. září 2024 15:24

1) V soupisu prací v SO 01.2 na položce č.31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM s množstvím 781,000m² je v dodatečném popisu uvedeno Štěrkoдрť ŠDA 8/16 GN, tl. 150mm SO-01.2-část 8 - konstrukce mlat 515m², konstrukce pod bet. Dlažbu 82 m².

V technické zprávě i ve vzorovém řezu je tato frakce použita pouze u mlatového povrchu.

Žádáme zadavatele o prověření skutečné množství u položky č.31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM.

2) V soupisu prací v SO 01.2 na položce č.33 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU uvedeno množství 781,000 s měrnou jednotkou m³.

V dodatečném popisu je uvedeno Hlinopisčitá prosívka fr. 0/4 pochozí vrstva, tl. 40mm. V dodatečném popisu položky č.31 je uvažováno s podkladní vrstvou v množství 515 m².

Žádáme zadavatele o prověření skutečné množství u položky č.33 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU.

Dotaz č. 2 ze dne 25. září 2024 8:56

Dobrý den,

v rámci žádosti o vysvětlení ZD prosíme o odpověď na následující dotaz:

U SO 01.2 Sdílený živičný chodník je chyba v soupisu prací. Položka č.33 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU má špatnou výměru. Správná výměra je 31,24 m³ (781 m² x 0,04 m). Žádáme o opravu soupisu prací.

Dotaz č. 3 ze dne 25. září 2024 10:19

Dobrý den,

v rámci žádosti o vysvětlení ZD k předmětné veřejné zakázce prosíme ještě o odpověď na následující dotaz:

U SO 01.2 je rozpor v položce č.31 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DO 150 MM. Dle TZ a vzorového řezu je tloušťka vrstvy 60 mm, dle soupisu prací je tloušťka vrstvy 150 mm. Žádáme o sladění PD.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1, 2 a 3

Zadavatel sděluje, že u položky č. 31 kód položky 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM upravil popis položky v soupisu prací.

Zadavatel sděluje, že u položky č.32 kód položky 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM byl upraven popis položka a kubatura položky.

Zadavatel sděluje, že u položky č. 33 kód položky 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU byl upraven popis položka a kubatura položky.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace představuje změnu zadávací dokumentace.

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Na základě Dotazu č. 1, 2 a 3 zadavatel upravil položku č. 31 kód položky 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM a upravil popis položky v soupisu stavebních prací, upravil položku č.32 kód položky 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM a upravil popis položky v soupisu stavebních prací a upravil kubatur položky a dále upravil položku soupisu stavebních č. 33 kód položky 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU a upravil popis položky v soupisu prací.

Na základě provedených změn v Příloze C: Soupis stavebních prací s výkazem výměr v rozsahu dle ust. § 89 a násl. ZZVZ (dále jen „Příloha „C““) zadávací dokumentace Zadavatel nahrazuje Přílohu „C“ zadávací dokumentace Přílohou „C verze 2“.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ se zadavatel rozhodl, že na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově uplyne, v duchu shora řečeného 14.10.2024 v 11:00 hodin.

Přílohou tohoto vysvětlení je příloha Zadávací dokumentace Příloha „C verze 2“.

Zadavatel na tomto místě upozorňuje všechny dodavatele, že pro podání nabídky je nezbytné použít Přílohou „C verze 2“ zadávací dokumentace.

.....
Petr Paducha