

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Obec Drahelčice
Sídlo:	Na Návsi čp. 25, 252 19 Drahelčice
IČO:	00233200
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa

Zadavatel obdržel dne 10. 4. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zveřejňuje v celém původním znění, a připojuje odpovědi na jednotlivé dotazy.

Žádost o vysvětlení č. 2.1:

„Navržené nosníky ZMP 62 již nejsou v sortimentu žádného výrobce.

Žádáme zadavatele, aby zvážil úpravu konstrukčního řešení mostku a adekvátně upravil výkaz výměr.“

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 2.1

Zadavatel netrvá na nosníku ZMP 62, a proto v projektové dokumentaci stanovil obecné požadavky na nosníky. Účastník použije a ocení nosníky vyhovující parametrům stanoveným v projektové dokumentaci. Zadavatel v této souvislosti ve výkazu výměr změnil měrnou jednotku mostovky na čtvereční metr.

Upravené technické zprávy a aktualizovaný soupis prací jsou uveřejněny na profilu zadavatele s tímto vysvětlením.

Žádost o vysvětlení č. 2.2:

„TZ je uvedeno, že založení nového mostu se předpokládá na mikropilotách, ve výkresech ale zakresleny nejsou a nejsou ani vykázány.

Žádáme zadavatele o doplnění mikropilot do výkazu výměr“

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 2.2:

Předpoklad založení na mikropilotách byl v dokumentaci uveden nedopatřením. Bude realizováno plošné založení v souladu s projektovou dokumentací. Opravené technické zprávy jsou uveřejněny na profilu zadavatele s tímto vysvětlením.

V souvislosti s tímto vysvětlením **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 4. 2024.**

V Drahelčicích dne 19. 4. 2024

Ing. Petra Ďuranová, starostka obce