

Zpráva

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 25/10/2023.

Datum revizní zprávy:

Jméno odborně způsobilé osoby: Reil Jiří, kominiectví Planá, Nádražní 507, 348 15 Planá

Číslo odborně způsobilé osoby: 341000-9108-01

IČO odborně způsobilé osoby/podnikatele: 147 32 726

Název a adresa osoby u které se provádí kontrola nebo čištění spalinových cest:

MEŠTO PLANÁ.

Adresa kontrolovaného objektu: VYTOPNA UK 4. PLZENŤSKÁ 825 PLANÁ.

Datum provedení kontroly/čištění spalinové cesty: 10. 10. 2023.

Specifikace spalinové cesty: STACIONÁRNÍ TEPIOVODNÍ KOTEL NA PLYNOVÉ
PALIVO - JHP 1400 IN V.Č. 621 R Y 1999, UMÍSTĚN V PLYNOVÉ
KOTELNĚ. KOUROVOD AK. ϕ 50 CM. 250. CM VĚTĚNĚ 1. KOLENA 90°
KOMÍN TRÍŠLOŽKOVÝ - VNITRNÍ AK. ϕ 50 CM. PLAŠŤ AK. ϕ 60 CM.
ST. VÝŠKA 15 M. KONTROLA KONDENZÁTU Z PŮDICE KOMÍNA.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: NEJSOU.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: NEJSOU.

Termín odstranění nedostatků:

Razítko a podpis:

Reil Jiří
soukromý komíník
Nádražní 507
348 15 PLANÁ u M.L.
374 792 625, 728 566 392

