

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa
Řídící se zákonem:	č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona. Veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona. Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Pravidly MZe čj. 2020/2023-MZE-15131
Zadavatel:	Město Plasy Plzeňská 285, 331 01 Plasy IČO: 00258245
Zástupce zadavatele:	DOMOZA projekt s.r.o. Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň IČO: 281 45 089

V Plzni, 2. 8. 2024

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa“, sděluje účastníkům výběrového řízení vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se dané k veřejné zakázce, jež byla vyhlášena dne 19. 7. 2024.

Dotaz č. 1 ze dne 31. 7. 2024:

Dobrý den,

na základě uveřejněné ZD ze dne 19.7.2024 máme následující dotaz:

„V objektu D.1.2 Vodojem – technologická část je uvedeno segmentové těsnění prostupů systém VODOJEMY PRO,může zhotovitel použít i jiný systém segmentového těsnění prostupů, a obecně může zhotovitel použít systém vodojemu od jiného dodavatele např. od firmy Gritec (bývalý Betonbau), nebo Prefa Brno?“

Děkujeme za upřesnění ZD.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 2. 8. 2024:

Případné odkazy v Zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a označení výrobků či obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení.

Zároveň upozorňujeme, že položkový rozpočet nesmí obsahovat v předložené nabídce jakékoliv obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem, a musí být řádně vyplněn (všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být oceněna nulou, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka).

Výše uvedené je součástí zadávacích podmínek. **Podmínky zadávacího řízení se tímto Vysvětlením Zadávací dokumentace č. 1 nemění.**

.....
zástupce zadavatele