


**Zadavatel:** Město Budyně nad Ohří  
**IČ:** 002 63 427  
**Adresa zadavatele:** Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65  
**Zastoupen:** Ing. Petrem Kindlem, starostou města  
**Název veřejné zakázky:** Oprava silnice a vybudování chodníku – ulice Poplužní, Budyně nad Ohří  
**Evidenční číslo VZ:** 010-2023  
**Druh veřejné zakázky:** Veřejná zakázka na stavební práce  
**Druh zadávacího řízení:** Výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon)

## 2. Dodatečná informace

Dotaz doručení dne 31.10.2023 ve 11:50 prostřednictvím e-mailu



„ Oprava silnice a vybudování chodníku – ulice Poplužní, Budyně nad Ohří “

### Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je ve výkazu výměr zvýrazněná položka

Komunikace lehká z asfaltobetonu včetně podkladů ACO11 40mm, ACP1 40mm	soutěžit	m2	1 800,00
--	----------	----	----------

V poskytnuté technické specifikaci a projektové dokumentaci je výkaz výměr s položkou

15	577 10-0030 RA0	Komunikace lehká z asfaltobetonu včetně podkladu ACO11 40mm, ACP16 60mm	m2	1 800,00
----	-----------------	---	----	----------

Tyto dvě položky se liší v tloušťce ACP 16 (40mm a 60mm).

### Otázka č. 1:

Která z těchto hodnot je platná (ACP 16 60mm nebo ACP 16 40mm)?

### Otázka č. 2:

V položce je napsáno „Komunikace lehká z asfaltobetonu včetně podkladních vrstev“. Jsou mezi podkladní vrstvy také zahrnuté vrstvy MZK tl. 150 mm, ŠD tl. 150 mm, které jsou uvedeny v technické zprávě nebo pouze asfaltové vrstvy ACO 11 a ACP 16?

**Odpoověď zadavatele: upřesnění zjištěných nesrovnalostí takto:**

Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m <sup>2</sup>	1 800,000 M2
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m	1 800,000 M2
Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>	1 800,000 M2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. i tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 800,000 M2

**Lhůta pro podání nabídky se tímto prodlužuje do 8.11.2023 do 10:00 hodin.**

V Jirkově, dne 03.11.2023

Za zadavatele osoba pověřená  
 Ing. Marie Harantová  
 Europrojekty