

Vysvětlení č.4 zadávací dokumentace

k veřejné zakázce v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“)

název veřejné zakázky:	Bezpečnostní chodník v obci Kněžice – 1. etapa, SO 101
zadavatel:	Obec Kněžice právní forma: Obec (kód zadavatele 801) se sídlem: 289 02 Kněžice 37 IČ, DIČ: 002 39 241, CZ00239241 statutární orgán: Milan Kazda, starosta obce bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu 4523191/0100 T, E: +420 325 640 228, obec@obec-knezice.cz
profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-knezice_182/	
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2021-015580	
	projekt je spolufinancován prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury
osoba pověřená zadavatelskou činností:	Flexum Trade a.s. sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 285 93 090 administrátor: Ing. Ludvík Blažek T, E: +420 731 020 021, flexumtrade.as@seznam.cz <i>Pověřená osoba zadavatele zpracovala zadávací dokumentaci, není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní.</i>

Zadavatel obdržel dne 9. 6. 2021 od jednoho ze zájemců následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace datovanou však 1. 6. 2021:

Dotaz:

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace doplňuje projektovou dokumentaci o ocelovou lávku pro pěší, zpracovatel GENEREL s.r.o., vydanou 3/2019. V této části je ocelová lávka pro pěší přímá a navržena v délce 6,15 m.

Projektová dokumentace chodníku 1. etapa, SO 101, zpracovatel firma FORVIA.CZ je vydána 8/2018. Součástí této dokumentace (situace – úsek 1, č. přílohy B2.1) je tvar ocelové lávky pro pěší č. 1, km 0,360 00, do tvaru L v délce 6 m + 3,50m.

Jaká varianta je platná?

Vysvětlení:

Lávka v tomto místě ústí do elektro rozvaděče. Je tam místo akorát na lávku vedle mostu, nelze posunout. Jelikož se nepředpokládá odstranění rozvaděče, tak se navrhla navíc podesta z pororoštu (stejný jako na lávce) osazeného na terénu navazující na lávku se zábradlím, která chodce nasměruje za rozvaděč. Bohužel se zapomnělo ji skreslit, ale je to jednoduchý rám s pororoštem osazený na terénu se zábradlím.

Zpracoval: Ing. arch. P. Štamberg, Flexumtrade a.s.

Ostatní ustanovení zadávacích podkladů včetně stanovených termínů zůstávají nezměněna.

V Praze, 10. 6. 2021



Flexum Trade a.s.

DOPRAVA, KOMUNIKACE, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,
PŮJČOVNA A PRODEJ STAVEBNÍ TECHNIKY

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČ: 28593090, DIČ: CZ28593090

Ing. Ludvík Blažek, administrátor

