

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL	MĚSTO VIZOVICE
SÍDLLO	MASARYKOVO NÁM., 1007, 763 12 VIZOVICE
IČ, DIČ	00284653, CZ00284653
ZASTOUPENO	Bc. SILVÍÍ DOLANSKOU, STAROSTKOU MĚSTA
KONTAKTNÍ OSOBA	Mgr. PETR DOSTÁL, REFERENT SPRÁVY MAJETKU
TEL., E-MAIL	777 471 120, verejne.zakazky@mestovizovice.cz
PROFIL ZADAVATELE	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2d9c8922-6a0c-4a69-a2cb-f8a4711ffbad

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ARBORETUM VIZOVICE - WC KONTEJNER
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
CPV KÓD	34221000-2 MOBILNÍ KONTEJNERY PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	900.000 Kč bez DPH

3. INFORMACE O LHŮTÁCH A FORMĚ NABÍDKY

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY	do 09.00 hod. dne 11.04.2024
FORMA NABÍDKY	LISTINNÁ, 1 ORIGINÁL, 1 KOPIE, ČESKÝ JAZYK
ZADÁVACÍ LHŮTA ¹	do 120 dní
POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	prostřednictvím profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2d9c8922-6a0c-4a69-a2cb-f8a4711ffbad

¹ v souladu s § 40 zákona se jedná o lhůtu, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit

Žádost o vysvětlení ze dne 03.04.2024:

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazů:

- 1) Liší se popis sanitárního kontejneru od půdorysu – máme se držet popisu nebo půdorysu? (okna, WC kabinka s dveřmi, ostydová stěna u pisoáru)
- 2) Bude dodávkou kontejneru i nájezdová rampa nebo ta bude dodávkou stavby?
- 3) Dřevěný obklad bude tzv. přes rám nebo v rámu s přiznaným ocelovým rámem?
- 4) Trvá investor na laminované dřevotříse tl. 12 mm nebo může být nabídnuta tl. 10 mm?
- 5) Mají být součástí zařizovacích předmětů i doplňky jako např. zásobník na mýdlo, háček, držák toal. papíru?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) ANO, držet se popisu. Kontejner bude obsahovat okna, oddělenou WC kabinu, ostydová stěna u pisoáru.
- 2) NE. Nájezd na invalidní WC (ženy) je vytvořen zpevněnou plochou – je dodávkou stavby (již zhotoveno)
- 3) Dřevěný obklad bude přes rám. Jeho smyslem je překrytí kovové konstrukce kontejneru a vytvoření dojmu dřevostavby.
- 4) Zadavatel trvá na tloušťce 12 mm.
- 5) ANO, součástí budou také doplňky. 3x zásobník na mýdlo, 2x zásobník na papírové ručníky (ZZ), 2x koš na papírové ručníky, 2x držák toaletního papíru, 5x háček na oblečení

Vizovice 03.04.2024

Bc. Silvie Dolanská
starostka