

VYSVĚLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název zadavatele: SPEA s.r.o.
Sídlo zadavatele: Máchovy sady 302, 417 61 Bystřany
IČ: 05051487
Zastupující zadavatele: Ing. Pavel Sedláček, jednatel společnosti
Kontakt: mobil +420 777 729 833, email: p.sedlacek@spea-servis.cz

Organizátor zadávacího řízení: PGM Consulting s.r.o.
IČO: 227 72 634
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Landa, jednatel společnosti
Kontaktní osoba veřejné zakázky: Tereza Kubáková, +420 723 576 215,
tereza.kubakova@pgmc.cz

Název zakázky: „Snížení energetické náročnosti firmy SPEA, s.r.o. Bystřany“

Druh zakázky: podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel tímto v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpověď na Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, kterou obdržel dne 12. 6. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje *e-zakazky*.

Úplné znění dotazu:

Dobrý den, bude v rámci realizace FVE elektrárny požadována kontrola Technické inspekce České republiky (TIČR)? Shromažďuje se v objektu více než 200 osob?

Odpověď zadavatele:

Pro realizaci budeme vyžadovat profesní kvalifikaci na montáž FVE. Protože se jedná o vyhrazené elektrické zařízení, tak pro uvedení FVE do provozu musí být vše provedeno v souladu se zákonnou povinností, včetně doložení osvědčení od TIČR. Pokud bude dodavatel členem FVE asociací/sdružení, je to jen ku prospěchu věci (není to však stanoveno jako požadavek v rámci zadávacích podmínek). V objektu se neshromažďuje více jak 200 osob.

V Bystřanech dne 12. 6. 2024