



Ve Spáleném Poříčí dne 18. 7. 2024

Vysvětlení (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Přiváděcí řad úpravny vody – vodojem Spálené Poříčí

*Veřejný zadavatel: Město Spálené Poříčí*

Vážení účastníci,

1. zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek ve znění:

*Pro správné ocenění části elektro, měření a regulace ve vodojemu a úpravně vody je nezbytné doplnit následující dokumentaci:*

*1) Specifikaci rozvaděče a schéma zapojení*

*2) Technologické schéma*

*3) Dispozice elektro*

*Bude zadavatelem doplněna projektová dokumentace části elektro, měření a regulace?*

Stanovisko zadavatele.

Zadavatel požaduje, aby účastníci nacenili své nabídky v předmětné části podle podkladů, které jsou aktuálně zveřejněné. Jedná se o zakázku malého rozsahu, u které není vyžadováno nutně rozpracování podkladů k ocenění nabídky v úrovni dokumentace pro provádění stavby. Dle vyjádření projektanta stavební akce budou nabídkové ceny podané na základě dostupných podkladů v úrovni, která umožní porovnatelné posouzení nabídek.

Podrobnější specifikaci uvedených prací obdrží dodavatel v průběhu plnění před zahájením realizace dotčených činností. Pokud bude vybraný dodavatel potřebovat realizační dokumentaci v některých částech, ta je v dispozici zhotovitele.

2. Zadavatel uvádí k výrobkům pod položkovými čísly 83 a 105 Kolo HAWLE ruční pro šoupátko + č. 110 HTA T-kus jednoznačný tlakový HTA, PVC-C, d 63 mm a 111 HTA Nákrůžek lemový tlakový HTA, PVC-C, d 63 mm + č. 121 Elektro, měření a regulace komplet dodávka+montáž – že mohou být nahrazeny výrobky stejnými nebo obdobnými při zachování stejných užitných parametrů a vlastností.

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná, za administrátora veřejné zakázky