

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„FVE - Velké Němčice II.“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Prosím o vysvětlení kapacity baterií ve výkazu výměr. V listu "Baterie ZŠ" máte uvedené Baterie o celkové kapacitě 17,4 kWh - 3 kusy a baterie o celkové kapacitě 29 kWh 5 kusů (jednotky po 5,8 kWh nebo celé sestavy?). V listu "Baterie Školní jídelna" však máte baterie o kapacitě 23,4 kWh - 2 kusy, které by tedy nekorespondovaly s kapacitou 5,8 kWh. V projektové dokumentaci máte na ZŠ uvedené bateriové sestavy 11,6 kWh a 2x 17,4 kWh. U školní jídelny zase 2 sestavy o kapacitě 11,6 kWh. Prosím o upřesnění, kde bude jaká kapacita baterií.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že každý výrobce systému má jiné moduly po jiných kapacitách. Jednotkové kapacity bateriových modulů mohou a budou být rozdílné dle vybraného výrobce systému. Účastníci se musí držet celkové kapacity využitelné energie v baterii.

Jídelna – 23,2 kWh – dle PD, Energetického posudku i soupisu prací

ZŠ – 17,4 kWh – dle PD, Energetického posudku i soupisu prací

ČOV bez baterie

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 9. 2024 do 11:00 hodin.**

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele